



【ろ過室】

- レベル1** ・現時点で使用は確認されていません
- レベル2** ・一部の内装断熱材
・一部の配管保温材
- レベル3** ・一部の内装及び外部の
床材、壁材、天井材などの成形板等

【水産物部第2別館】

- レベル1** ・現時点で使用は確認されていません
- レベル2** ・現時点で使用は確認されていません
- レベル3** ・一部の内装及び外部の
床材、壁材、天井材などの成形板等

【隅田川 棧橋上屋】 【外構工作物】

- ・現時点で使用は確認されていません

※現時点での調査結果です

今後の工事進捗に応じて適時、調査します。この結果、内容に変更が生じる場合があります
調査結果など石綿含有建材除去作業に関する情報は、仮囲いに掲出します

※関係法令等では原則、レベル3建材は負圧隔離養生を設置して除去する必要はありませんが、本解体工事においては安全な除去のため、必要に応じて負圧隔離養生を設置する場合があります